

3105_027_01 Kaproun

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Kaproun (690 m.n.m) je místní částí obce Kunžak. V místní části je trvale hlášeno 6 obyvatel (rok 2001). Obec nepředpokládá v budoucnosti zvýšení počtu trvalých obyvatel. V místní části je velké množství objektů určeno k rekreaci (80 rekreantů).

Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Kaproun nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, její kvalita je vyhovující.

Zdrojem požární vody jsou návesní rybníky.

Obec má záměr vybudovat vodovod v této místní části.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Místní část Kaproun nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Obyvatelé využívají k předčištění odpadních vod septiky, z nichž vody odtékají do vod povrchových (40 %) a nebo se vsakují (50 %). 10 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách se svozem na ČOV.

Obec má záměr vybudovat kanalizaci v této místní části.

S ohledem na velikost obce (6 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod a přebudování starých septiků na septiky dvoukomorové s dočištěním.