

3107_007_09 Nositín**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Nositín (643 – 659 m n.m.) - místní část obce Chyšky se nachází cca 1,4 km severovýchodně od obce Chyšky. V obci je trvale hlášeno 41 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Obec Nositín nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa.

V obci není zdroj požární vody.

V osadě Nositín se předpokládá výstavba vodovodu. V rámci stávající i navrhované zástavby. Vodovod bude napojen na vodovod obce Chyšky z vodovodu pro osadu Nová Ves. Vodovod Chyšky po posílení z Vodárenské soustavy jižní Čechy bude dostatečně kapacitní.

Zásobní řad DN 80 do Nositína je navržen v délce 1,1 km, rozvodné řady DN 80 v obci jsou délky 0,5 km.

kanalizace

Obec Nositín má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno zhruba 40% trvale bydlících obyvatel.

Kanalizace je vyústěna jednou výpustí do Nadějkovského potoka (ČHP 1-07-04-098).

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti, které jsou před vypuštěním do kanalizace předčištěny v septicích u jednotlivých objektů (40%). Ostatní splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyvážena na zemědělsky využívané pozemky.

Provozovatelem kanalizace je obec Chyšky. Obec má povolení pro vypouštění odpadních vod z kanalizace platné do konce roku 2015.

V osadě Nositín se předpokládá dobudování stávající kanalizační sítě a její postupná rekonstrukce. Odpadní vody budou čištěny na navrhované ČOV jihozápadně pod osadou v blízkosti Nadějkovského potoka. Celková délka navrhované splaškové kanalizace je cca 0,35 km. Kapacita ČOV bude cca 150 EO (ČOV bude sloužit i pro osadu Nová Ves).