

**3107\_008\_01 Červená (Jetětické samoty)****podklady**

- Nebyl obdržén dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Konečný návrh územního plánu, březen 1999, autor ÚP studio Ing. Arch. Stanislav Kovář, Jeremiášova 14, České Budějovice

Jetětické samoty - Červená (~430 m n.m.) - místní část obce Jetětice se nacházejí cca 1,5 km jihozápadně od obce Jetětice. V obci je trvale hlášeno 101 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna růst počtu obyvatel.

**vodovod**

Zásobování Jetětických samot - Červené pitnou vodou je provedeno z vodovodu Jetětice. Popis je zahrnut v popisu nově vybudovaného vodovodu obce Jetětice.

\*\*\*\*\*

Navržené lokality pro obytnou zástavbu v Červené (Pazderna, Ve výšovnách, Panstvíčka) jsou umístěny v trase stávajícího vodovodu a pouze lokalita Panstvíčka vyžaduje výstavbu nového úseku vodovodu v délce cca 300 m DN 80.

**kanalizace**

Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I.a II. stupně.

V sídle je vybudována jednotná kanalizace, na kterou je napojeno cca 80% obyvatel, ostatní splaškové vody jsou jímány v domovních septicích a žumpách a odtud jsou svedeny na louku pod zástavbou, kde se vsakují, případně povrchově odtékají do Orlické nádrže.

Rekreační zařízení jsou opatřena vlastními ČOV, případně jímkami na vyvážení

\*\*\*\*\*

V lokalitě Jetětické samoty se plánuje doplnění jednotné kanalizace, čerpací stanice a kanalizačního výtlaku. Tento systém bude následně napojen na nově plánovanou ČOV v Jeteticích pro 300 EO. V nově plánované zástavbě RD v Jeteticích je navržena oddílná splašková kanalizace.

Pro odkanalizování a čištění jižní části zástavby Jetětických samot byla zpracována projektová dokumentace. Splašky z rodinných domků budou odkanalizovány troubami z PVC 300 a čištěny v ČOV ECOFLUID pro 150 EO.