

3107_011_13 Vladyčín**podklady**

- Nebyl obdržen dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Návrh Územního plánu, červen 2001, autor Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. Arch. Daněk, Husova 4, České Budějovice

Vladyčín (500 - 515 m n.m.) – místní část obce Kovářov se nachází cca 3,2 km severovýchodně od obce Kovářov. V obci je trvale hlášeno 35 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Osada Vladyčín nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní soukromé studny. Vydutnost studní a kvalita vody postačuje potřebám osady. Areál ZD je zásobován z vlastního vyhovujícího zdroje severozápadně od areálu.

S ohledem na velikost osady Vladyčín se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody, případně budou zřizovány nové zdroje (hlubší studně a vrty s kvalitní pitnou vodou) v rámci několika nemovitostí. Voda do místa spotřeby by byla dopravována AT stanicí u každého zdroje. Požadovaná akumulace by byla vytvářena ve zdroji.

kanalizace

Osada Vladyčín nemá vybudovaný systém kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů struh a propustků a zatrubněnými toky do recipientu.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do recipientu nebo zatrubněných toků.

Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou v obci jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zemědělsky využívaných pozemcích.

S ohledem na velikost osady Vladyčín se nepředpokládá výstavba kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod v rámci plánu PRVKÚC.

V případě většího rozvoje sídla je možno vybudovat jednotnou kanalizaci. Pro předčištění budou nadále využívány septiky a jímky u jednotlivých nemovitostí (po jejich revizích, úpravách a opravách na skutečné zatížení). Dočištění odpadních vod lze realizovat v nově vybudované biologické dočišťovací nádrži s mechanickým předčištěním, která bude situována v blízkosti potoka severně od osady.