

3107_015_04 Rukáveč**podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- telefonické informace z MěÚ Milevsko, pan Jahn (Odbor investic a správy majetku), 12.5.2003
- Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j.Vod/281/94-P ze dne 27.1.1994

Rukáveč (~490 m n.m.) – místní část města Milevska se nachází cca 3,7 km jihozápadně od města Milevsko. V obci je trvale hlášeno 27 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

vodovod

Obec Rukáveč nemá vybudovaný vodovod.

Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody a kvalita vody není známa.

V obci není požární nádrž.

S ohledem na velikost osady a její malý rozvoj se neuvažuje s výstavbou vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Rukáveč má vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Páteří kanalizace je 120 m dlouhá kameninová stoka DN 300, do které jsou napojeny dvě větve kanalizace z obou stran návsi.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Splaškové vody jsou převážně předčišťovány v septicích či jímkách s přepady zaústěnými do kanalizace, dále pak v septicích se vsakováním a bezodtokových jímkách na vyvážení. Pro čištění odpadních vod slouží šterbinová nádrž.

Kanalizace je zaústěna jednou výustí do Bílinského potoka (ČHP 1-07-05-017).

Provozovatelem kanalizace je město Milevsko, město má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do 1.1.2008.

Vzhledem k velikosti této obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Milevsko.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.