

## **3108\_044\_02 Louka**

### **podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Louka (~435,00 m n.m.) – místní část obce Vojníkov se nachází cca 3 km severozápadně od obce Vojníkov. V obci je trvale hlášeno 21 obyvatel (rok 2001).

### **vodovod**

Osada Louka nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Kapacita zdrojů ani kvalita vody není známa.

Zdrojem požární vody je místní rybník

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost osady a její malý rozvoj se prozatím neuvažuje o výstavbě vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

### **kanalizace**

Osada Louka má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace.

Původně dešťová kanalizace je 50 let stará a jsou do ní zaústěny přepady z jímek a septiků u jednotlivých nemovitostí.

Hlavními odpadními vodami osady jsou splaškové vody z domácností a občanské vybavenosti. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo jsou předčišťovány v septicích s odtokem do kanalizace nebo podmoku.

\*\*\*\*\*

V osadě Louka se prozatím nepředpokládá další výstavba kanalizace a ČOV. Likvidace odpadních vod bude řešena stávajícím způsobem. Další možností je zřízení vícekomorových septiků s dočištěním v zemních filtrech v rámci každé nemovitosti.