

**3108\_008\_01 Brloh****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. ŽP-Vod/1915/R/2003-P ze dne 5.1.2004

Brloh (~420,00 m n.m.) – místní část obce Drhově se nachází cca 1,5 km jihozápadně od obce Drhově. V obci je trvale hlášeno 41 obyvatel (rok 2001). Obec nepředpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel.

**vodovod**

Osada Brloh nemá vybudován vodovod. Obyvatelé používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní soukromé studny. Vydutnost studní postačuje potřebám obce. Kvalita vody ve studních není známa.

V obci je umístěna požární nádrž.

\*\*\*\*\*

Obec prozatím neuvažuje o výstavbě vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

**kanalizace**

Osada Brloh má vybudovanou jednotnou kanalizační síť ve správě obce. Kanalizace odvádí splaškové vody pouze z větší části území obce, které tedy není kompletně odkanalizováno. Kanalizace je vyústěna do potoka (ČHP 1-08-02-074), který se vlévá do požární nádrže.

Technický stav kanalizace je dobrý. Odpadní vody jsou čištěné zčásti v domovních mikročistírnách, většinou však v septicích s odtokem do kanalizace či vsakováním, část se také akumuluje v bezodtokových jímkách na vyvážení.

\*\*\*\*\*

Obec zatím neuvažuje o změně čištění a likvidace odpadních vod v této osadě.