

3108_008_03 Dubí Hora**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. ŽP-Vod/1915/R/2003-P ze dne 5.1.2004

Dubí Hora (~450,00 m n.m.) – místní část obce Drhově se nachází cca 2,5 km severozápadně od obce Drhově. V obci je trvale hlášeno 99 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel.

vodovod

Osada Dubí Hora má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na dálkový řad Vítkov – Blatná (zdroj VSJČ). Materiál vodovodu je IPE, celková délka řadů včetně přívaděče je cca 2 600m.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

V obci slouží jako požární nádrž místní rybník.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit, vodovodní síť bude rozšiřována podle potřeb nové výstavby.

Rozvodná vodovodní síť v obci bude průběžně obnovována.

kanalizace

Obec Dubí Hora má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť ve správě obce.

Technický stav kanalizace je vyhovující. Kanalizační síť se skládá ze dvou samostatných větví, které odvádějí odpadní vody převážně z nízkopodlažní zástavby vesnického charakteru. Splaškové odpadní vody jsou předčišťovány (cca 50%) v septicích s odtokem do kanalizace, v malé míře též v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod. Zbytek odpadních vod (cca 45%) je akumulován v bezodtokových jímkách určených k vyvážení.

Obecní kanalizace se skládá ze dvou větví, které jsou provedeny z betonových trub DN 300 a 400. Vyústění větve A je do potoka Míšňáček (ČHP 1-08-02-075). Větev B je vyústěna do neupravované bezejmenné vodoteče (ČHP 1-08-02-074) a následně do vodní nádrže.

Nejsou zde zdroje odpadních vod průmyslového rázu.

Obec má platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod .

Záměrem obce do budoucna je dobudování kanalizačního systému po celé obci a vybudování ČOV pro cca 120 EO.