

3109_030_04 Oseky

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané od VaK JIŽNÍ ČECHY a.s., stř. Prachatice
- Mapové podklady předané městem Prachatice

Obec Oseky je místní částí města Prachatice a nachází se 3 km severozápadně od tohoto města. V obci je trvale hlášeno 82 obyvatel.

Vodovod

Obec Oseky má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který spravuje ČEVAK a.s.. Zdrojem vodovodu jsou čtyři studny o celkové vydatnosti 2,15 l/s. Vodovod byl vybudován pro zemědělskou farmu v 70. letech a v roce 1992 – 93 byla provedena výměna potrubí PE 90 za stávající DN 80, od vodojemu k objektu kravína. Stávající potrubí u kravína je napojeno na přívodní potrubí do osady. U zem. objektu (0,045 km) je nainstalován podzemní hydrant pro první protipožární zásah. Dále pokračuje řad A do obydlené části osady. Je ukončen na 0,555 km podzemním hydrantem, který slouží k odkalování, proplachování vodovodní sítě a k požárním účelům. Vodovodní řad je částečně veden po pozemcích trvale zatravněných a část, cca 50 % řadu je vedena po zpevněných obecních komunikacích. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce tj. cca 98%. V obci je zřízeno celkem 30 vodovodních přípojek cca 280 m a cca 555 rozvodných řadů. Celý vodovod má jedno tlakové pásmo.

Obec Oseky je zásobována pitnou vodou z jednoho vodojemu, který má objem 50 m³. Je zemní, dvoukomorový. Přítok vody do akumulčního prostoru vodojemu je gravitační a proveden z trub IPE 110. Jediná úprava vody spočívá v zabezpečení její hygienické nezávadnosti dávkováním chlornanu sodného dávkovacím čerpadlem přímo do akumulční nádrže ve vodojemu.

Přívodní řady

SS1 – VDJ	IPE 110	délka 16 m
SJ1 – VDJ	OC 50	délka 30 m
SJ2 – SS1	OC 50	délka 30 m
SJ3 – SS1	OC 50	délka 35 m
SJ4 – SJ3	OC 50	délka 15 m
SJ5 – SJ3	OC 50	délka 10 m
SJ6 – SJ5	OC 50	délka 10 m
VDJ – obec	IPE 90	délka 100 m

Rozvodné řady

Materiál	Profil(mm)	Délka(m)
IPE	90	455

Byla realizována výstavba nového vodovodu a napojení na VDJ Šibeniční Vrch, ze kterého je místní část zásobena.

Kanalizace

V současné době je v obci vybudována pouze dešťová kanalizace, která je ve správě obce. Je ve špatném technickém stavu. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV vzdálenou 4 km.

Obec Oseky má rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z víceúčelového zařízení v Osekách do bezejmenné vodoteče, která je zaústěna do Černého potoka, č.h.p. 1-08-03-026, s platností do 31. 12. 2004.

Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nové kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou je již navržen projekt. Kanalizace v obci bude provedena z betonových trub DN 200 a 300. Odpadní vody z obce budou svedeny potrubím o profilu DN 300 do nové ČOV Oseky, umístěné východně od obce. Kapacita ČOV bude 300 EO a budou na ni napojeny i obce Kahov a Podolí. Celková délka potrubí pro obec Oseky bude 1,239 km.