

3110_002_02 Záluží u Budislavě

podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Záluží u Budislavě (512 - 530 m n.m.) – místní část obce Budislav se nachází cca 1,5 km jihovýchodně od obce Budislav. V obci je trvale hlášeno 50 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Záluží u Budislavě je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb.

Pro část obyvatel slouží jako zdroj pitné vody studna ZD, ze které je voda svedena do sběrné studny v obci. Na tuto sběrnou studnu jsou obyvatelé připojeni vlastními rozvody.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu a nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody by se mělo uvažovat s prohloubením domovních studní.

kanalizace

Místní část obce Budislav – Záluží má v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody od 75 % obyvatel jsou předčišťovány v biologických septicích a pak zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována svépomocí z beton. trub DN 300. Celková délka je 0,64 km. Odpadní vody z kanalizace jsou převážně vypouštěny do volného terénu pod obcí, pouze jedna stoka je zaústěna do melioračního odpadu, který pod Budislaví ústí do Černovického potoka.

Záluží u Budislavě má zpracovanou Urbanistickou studii z r. 1997.

S ohledem na velikost této místní není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Tučapy.