

3111_006_00 Drachkov**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace ŽP/1327/I-2205/97-Vsi

Drachkov leží 5 km západně od Strakonice u křižovatky komunikace 3. třídy na Strakonice, na Pracejovice a na sv. Annu. Nadmořská výška je 450 m.n.m. Počet trvale bydlících obyvatel v obci je 146. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 66. Počet rekreačních chalup a chat je v obci 49. Počet rekreantů je v obci okolo 90. V obci se nachází zemědělská výroba a to: DMP Pracejovice s.r.o. (bývalé JZD)

Vodovod

V obci Drachkov se nachází vodovod, který je ve správě ČEVAK, a.s. Do provozu uveden v r. 1976.

Na jihovýchodním okraji obce je umístěna kopaná studna z betonové skruže. V její těsné blízkosti je postaven objekt hydroforové stanice. Voda je dopravována do sítě pod tlakem. Celý objekt včetně studny je oplocen.

Rozvodní řady v obci jsou řešeny jako zokruhovaná síť a jsou provedeny z polyetylenových trub. Na síti je vybudována jedna armaturní šachta, ve které jsou osazena 3 šoupata s ručním kolečkem.

Je vybudovaná úprava vody s akumulací a technologií na úpravu surové vody.

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Je navržena sanace prameniště, obnova zdrojů pitné vody i pravidelná obnova vodovodních řadů v obci.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je ve správě obce. Kanalizace ústí do Drachkovského potoka. Kanalizační soustava je z betonových trub DN 300 – 600.

Z 75% obec využívá jednotnou kanalizační síť pro splaškové i dešťové vody. Z 25% (celá chatová osada) jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách (žumpách).

V rámci nové bytové výstavby je stoková síť průběžně rozšiřována.

Navrhujeme vybudování ČOV na 150. Ve výhledu bude stávající kanalizace ponechána a doplněna o nové stoky. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Celková délka nových kanalizačních řadů bude cca 0,570 km.