

## 3111\_031\_00 Mutěnice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
- Mapové podklady
- Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice
- Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výústí obecní kanalizace ŽP/6028/I-2281/97-VSi, povoleno do 31.12.2005

Obec Mutěnice se nachází 1 km jihozápadně od města Strakonice. Obec Mutěnice je osídlena 192 trvale bydlícími obyvateli. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 159. Obec je hojně využívána k rekreačním účelům počet rekreantů je cca 140. Počet chat je 35 a chalup 15.

### Vodovod Mutěnice – Radošovice

Do provozu byl dán dne 11. 11. 1930. Vodovod je ve správě VaK JČ - divize Strakonice.

Zdroj vody tvoří studny. Studna č. 2 je ve společném objektu s čerpací stanicí. Kolem studen je vytvořeno ochranné pásmo 1. stupně oplocené a označené výstražnými cedulemi. Do čerpané vody je dávkovacím přístrojem dávkován chlornan k zajištění desinfekce vody.

Ze studny je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemů.

Vodojem Mutěnice je železobetonový zemní, jednokomorový. Přepad a vypouštění jsou vyvedeny do volného terénu. Vodojem je situován na pozemku v Mutěnicích. Vodojem Radošovice je za spotřebišťem poblíž silnice Strakonice – Vimperk na pozemku v Radošovicích. Jedná se o zemní jednokomorový, železobetonový vodojem.

Vodovodní řady Mutěnice – výtlačný řad do vodojemu je proveden z litinových trub hrdlových.

Radošovice – výtlačný a zároveň zásobovací řad je proveden z litinových trub hrdlových.

\*\*\*\*\*

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. Dojde k rozšíření vodovodní sítě v obci.

V současné době je zahájena stavba napojení (zokruhování) vodovodu Mutěnice – Radošovice - Strakonice, přes přechod řeky Volyňky.

V současné době je do Radošovic přiveden vodovodní řad ze Strakonic, z kterého je možno provést napojení obce Mutěnice. Délka Tato stavba je již finančně pokryta a není na ní zpracován projekt.

## Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, ve správě obce. Splaškové vody z objektů jsou předčišťovány v septicích s přepadem (35 obyvatel). Recipientem je zde řeka Volyňka. U některých objektů jsou splaškové vody zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Část odpadních vod je čištěna ve místní mikročistírně (47 obyvatel).

V obci není vybudována centrální ČOV.

Nyní se zpracovává projekt na novou splaškovou a dešťovou kanalizaci. (Odhad ceny nové kanalizace je cca 12 miliónů.)

\*\*\*\*\*

Pro čištění odpadních vod byla vybrána varianta napojení Mutěnic na kanalizační síť a ČOV města Strakonice.

Nejvýhodnější se jeví varianta gravitačního napojení na kanalizační síť města Strakonice. Tento gravitační sběrač by byl využit i pro napojení obce Sousedovice a jako druhá varianta bez přečerpávání pro obci Radošovice. Délka nových řadů pro obec Mutěnice by byla cca 3110 m.

Druhou variantou (méně výhodnou) by bylo napojení kanalizace s přechodem řeky Volyňky v souběhu s vodovodem. (Pravděpodobně by šlo o výtlačný řad).