

3112_020_05 Liderovice

podklady

- Nebyl obdržán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- zákres vodovodů a kanalizací – stávající stav i výhled – poskytnutý p. starostou Zrzaveckým

Liderovice (466 - 473 m n.m.) – místní část obce Chotoviny se nachází cca 2,2 km západně od obce Chotoviny. V obci je trvale hlášeno 16 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Liderovice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Obec do budoucna předpokládá výstavbu vodovodu napojeného na vodovod Chotoviny.

Do doby výstavby vodovodu je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Chotoviny – Liderovice, která se nachází ve vnějším pásmu hygienické ochrany II.stupně vodní nádrže Jordán – OP Jordán, nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v Liderovicích vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo	Název producenta	Charakter výroby	Počet zam.	Množ.OV m ³ /den	BSK ₅ kg/den	NL kg/den	CHSK _{Cr} kg/den	N - celk. kg/den	N - NH ₄ ⁺ kg/den	P - celk. kg/den
1	Aksamite s.r.o.	sedací soupravy	50	2,500	1,000	0,917	1,833	0,133	0,083	0,033

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Liderovického rybníka a následně soustavou dalších rybníků do Lužnice.

Vzhledem k velikosti této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chotoviny.