

**3112\_034\_03 Dolní Kouty****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami – VH 1163/Ro, ČHP 1-09-03-025 ze dne 15.3.1994
- Rozhodnutí povolující vypouštění odpadních vod do říčky Blanice ze dne 16.11.1993 – č.j. 41

Dolní Kouty (483 - 500 m n.m.) - místní část města Mladá Vožice se nachází cca 2,6 km jihovýchodně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 10 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Dolní Kouty je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studně.

**kanalizace**

Místní část města Mladá Vožice – Dolní Kouty nemá vybudován systém kanalizace.

Splaškové vody (100 %) jsou předčišťovány v biologických septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do Kouteckého potoka.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě města Mladá Vožice.

Tato místní část má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/2003.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Dolní Kouty není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.

S ohledem na velikost této místní části a na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné zvážit i variantu uvažující s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny. Při posuzování této varianty je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které budou i nadále využívány.