

**3112\_036\_07 Kaliště****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Kaliště (639 - 662 m n.m.) – místní část obce Nadějkov se nachází cca 1,6 km severně od obce Nadějkov. V obci je trvale hlášeno 56 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Kaliště je v současné době zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem pro vodovod jsou dvě kopané studny, jejichž celková vydatnost je  $Q = 0,9$  l/s. Ze studní je voda přes AT stanici vytlačena do spotřebiště, kde je napojena obytná a zemědělská zástavba. V současnosti je na vodovodu realizována instalace odradonovacího zařízení.

Kvalita vody ve vodovodu v rozsahu stanoveného rozboru nevyhovuje Vyhlášce č. 376/2000Sb. z hlediska výskytu aktivního chloru 0,11 mg/l a bakteriologického znečištění (4 koliformní bakterie).

Ze studní je dále zásobena místní část Větrov.

Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách, které jsou zdrojem vody pro vodovod a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody.

V případě dlouhodobějšího výskytu vyšších hodnot aktivního chloru a bakteriologického znečištění, doporučujeme přehodnotit způsob hygienického zabezpečení vody.

**kanalizace**

Místní část obce Nadějkov – Kaliště má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojena celá tato místní část včetně rekreatantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 300 a 400 v celkové délce 0,380 km.

Spláskové vody jsou předčištěny v septicích různých typů a kvalit, jejichž přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace, která je vyústěna do meliorační stoky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Kanalizace je relativně v dobrém stavu, výstavba byla provedena v roce 1985.

Místní část Kaliště má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost místní části Kaliště není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Na osadě bude možnost vybudování domovních nebo blokových čističek, nebo biologického dočišťovacího rybníčku.