

3112_059_00 Skopytce**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Skopytce (485 -521 m n.m.) se nachází cca 7 km jihovýchodně od města Planá nad Lužnicí. V obci je trvale hlášeno 92 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Skopytce je zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem pro vodovod jsou jímací zářezy, jejichž celková vydatnost je $Q = 0,48$ l/s. Ze zářezů je voda přes sběrnou jímku s odkyselovací stanicí gravitačně dovedena do vdj. Skopytce 1×30 m³ (518 / 516 m.n.m.), kde je hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu Skopytce je voda gravitačně dovedena do obce.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Doporučujeme trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných jímacích zářezích, které jsou zdrojem vody pro vodovod a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné posoudit a navrhnout odpovídající úpravu vody.

Je uvažováno s výměnou přírodního azbestocementového a rozvodného litinového potrubí za nové potrubí z IPE.

kanalizace

Obec Skopytce nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody se zachycují v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z betonových trub DN 400 v celkové délce 2,2 km. Kanalizace, která odvádí dešťové vody, je zaústěna do místní bezejmenné vodoteče a následně do Boreckého potoka.

S ohledem na velikost této obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Choustník.