

3112_068_04 Lhýšov**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Lhýšov (471 - 482 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 3,8 km severozápadně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 18 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Lhýšov je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Lhýšov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích různých typů s přepadem vyústěných do povrchových vod (59 % trv. bydl. obyvatel, 67 % rekreantů). Zbývající splaškové vody (41 % trv. bydl. obyvatel, 33 % rekreantů) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

S ohledem na velikost této místní části a na počet obyvatel není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.