

3113_001_04 Trocnov

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Trocnov (507.00 - 541.00 m n.m.) je místní částí města Borovany a nachází se cca 4 km severozápadně od něj. V obci je trvale hlášeno 102 obyvatel.

Vodovod

Obec Trocnov je napojena na vodovodní síť města Borovany . Popis tohoto vodovodu je v 3113_001_00 Borovany.

Voda je přiváděna odbočkou z výtlačného řadu VDJ Borovany I - VDJ Ledenice přes AT stanici s akumulací 40 m³ (547.00/545.00) a přes obec Radostice do spotřebišť.

Zásobení pitnou vodou je vyhovující i do budoucna.

Kanalizace

Obec Trocnov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Ve výhledu bude v obci Trocnov vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 v celkové délce cca 1,6 km do nové ČOV Radostice, umístěné východně od obce. Kapacita nové ČOV bude 300 EO. Do nové ČOV budou svedeny i odpadní vody z obce Radostice.

Alternativou k tomuto řešení, je vybudování nové ČOV v Trocnově s kapacitou 150 EO.