

3113_005_04 Lipnice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Lipnice (465.00 - 484.00 m n.m.) je místní částí obce Jílovice a nachází se cca 5 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 80 obyvatel.

Vodovod

Obec Lipnice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé studny.

Výstavbu vodovodu v obci se nenavrhuje vzhledem k tomu, že vlivem nízkého počtu obyvatel jsou náklady na výstavbu vodovodu vyšší než náklady na individuální úpravu soukromých studní .

Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Ve výhledu bude v obci Lipnice vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 v celkové délce cca 1,8 km do nové ČOV Lipnice, umístěné na východě obce. Kapacita nové ČOV bude 100 EO.