

3114_024_04 Nová Hlína

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Povolení OÚ Jindřichův Hradec k vypouštění odpadních vod (ŽP 1539/93/94-316 Pa)
- Změna Povolení OÚ Jindřichův Hradec k vypouštění odpadních vod (ŽP 3829/4718/2002-551 Pa)
- Podklady předané VaK J. Čechy a.s.

Nová Hlína (430 m.n.m.) je místní částí města Třeboň, od kterého je vzdálena cca 3 km severovýchodním směrem. Rozkládá se při rybníku Vítek, resp. Rožmberk, stranou od silnice E551 (Třeboň – Jindřichův Hradec). V místní části je trvale hlášeno 117 obyvatel (rok 2010). Město předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko, CHOPAV Třeboňská pánev.

Vodovod

Místní část Nová Hlína má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je provedeno napojením obce na skupinový vodovod Hamr-Třeboň-Mláka. Na vodovod je napojeno cca 70 % obytných domů. Zásobených obyvatel je v obci 109.

Vodovodních přípojek je v obci 72 o délce cca 1,0 km. Celková vodovodní síť je dlouhá cca 2,2 km a byla vybudována v roce 2000. Přiváděcí řad z Třeboně měří cca 2,4 km.

V místní části Nová Hlína není požární nádrž, místní část se rozkládá při rybníku Vítek.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Kromě běžné údržby a oprav se neuvažuje s žádnou významnou investicí.

Kanalizace

Kanalizační síť v místní části Nová Hlína je pouze dešťová (používá se ale i jako splašková), o délce cca 0,8 km a je ukončena 2 volnými výstři do rybníka Vítek. Odkanalizováno kanalizací pro veřejnou potřebu je cca 50 % obytných budov. V obci se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 16 přípojek o celkové délce cca 0,2 km a 100 obyvatel.

Recipientem je rybník Vítek – čhp - 1-07-02-031.

Místní část má platné povolení k vypouštění odpadních vod (platnost do roku 2012).

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

V místní části je navrhováno vybudování splaškové kanalizační sítě a vybudování ČOV s kapacitou 150 EO. Navrhovaná kanalizace je v délce cca 1350 m, splašková kanalizace je navrhována v souběhu se stávající kanalizací a rozšířena do neodkanalizovaných částí obce.

Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.