

## 3114\_010\_03 Žíteč

### Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Žíteč (475 m.n.m.) je místní částí obce Chlum u Třeboně, leží cca 4 km severně od Chlumu u Třeboně. V místní části je trvale hlášeno 189 obyvatel (rok 2001). Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

### Vodovod

Místní část Žíteč má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobní řad pro místní části Mirochov a Žíteč je přímo napojen na SKV Jindřichův Hradec – Hamr materiál IPE 160, délka 65 m. Tento řad je ukončen ve vodoměrné šachtě, vodovody pro Žíteč a Mirochov budou zde mít vlastní vodoměrné soupravy.

Zásobní řad pro místní část Žíteč je proveden v délce cca. 2,0km z PE 110, rozvodné řady jsou z PE 110 a PE 90 v délce cca.1,5 km.

Zdrojem požární vody v místní části jsou tři návesní rybníky, v blízkosti Žíteče se nachází další vodní plochy.

\*\*\*\*\*

Systém zásobení obce vodou je vyhovující a nebude se měnit ani v budoucnu.

### Kanalizace

V místní části Žíteč není kanalizace pro veřejnou potřebu.

\*\*\*\*\*

Navrhuje se vybudovat kompletní novou oddílnou kanalizační síť. Splaškové vody budou dále čerpány do kanalizační sítě obce Lutová na ČOV Lutová. Délka navrhované gravitační splaškové kanalizace z PVC, PP DN 250 je cca 1900 m. Délka navrhovaného výtlaku z PE DN 150 je cca 1600 m