

3114_024_03 Holičky

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané VaK J. Čechy a.s.

Holičky (430 m.n.m.) jsou místní částí města Třeboň, od kterého jsou vzdáleny cca 4 km východním směrem. Rozkládají se v okolí řeky Lužnice. V místní části je trvale hlášeno 116 obyvatel (rok 2001).

Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Místní část Holičky má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu v části obce ležící podél silnice Třeboň – Majdalena (tento vodovod je nedílnou součástí rozvodné sítě města Třeboň). Ostatní obyvatelé žijící na samotách používají ke svému zásobení pitnou vodou vlastní domovní studny. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zdrojem požární vody v části obce je vodovod, na vodovodu jsou osazeny hydranty. V blízkosti místní části se nachází též velké množství vodních ploch.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Zásobování pitnou vodou je vyhovující, nebude se měnit ani v budoucnosti.

Obyvatelé žijící na samotách budou nadále, vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu, zásobováni z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

V rámci výstavby nových ZTV vznikly nové řady, které jejich soukromí vlastníci budou pravděpodobně předávat do majetku DSO Vodovod Hamr.

Kanalizace

Místní část Holičky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV a na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Lužnice.

Navrhuje se napojení části obce ležící podél silnice Třeboň – Majdalena (3 bytové domy, individuální výstavba rodinných domů) na kanalizaci pro veřejnou potřebu města Třeboň v délce 900 m DN 300.

V rámci výstavby nových ZTV vznikly nové kanalizační stoky a výtlaky, které jejich soukromí vlastníci budou pravděpodobně předávat do majetku DSO Vodovod Hamr.

S ohledem na to, že ostatní obyvatelé žijí převážně na samotách, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť na celém území místní části Holičky.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.