

3114_008_00 Hamr**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Hamr - pan Oldřich Němec
- Údaje VaK J. Čechy a.s.

Obec Hamr (445 až 455 m.n.m) leží jihozápadně od Chlumu u Třeboně (cca 1km). V obci je trvale hlášeno 358 obyvatel (rok 2010). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Obec Hamr má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod má jeden zdroj vody. Je jím skupinový vodovod J. Hradec - Hamr, kdy z VDJ Fedrpuš je voda gravitačně dopravována řadem DN 400 do Hamru s možností, v případě závažných havarijních stavů a odstávky ÚV Hamr, i zásobování Třeboně. V armaturní šachtě Hamr je proveden propoj na přívodní řad DN 150 pro obce Hamr, Chlum u Třeboně a Staňkov s redukcí tlaku. Rozvodný řad je dlouhý celkem 1,55 km. Počet přípojek je 171 ks., napojeno 349 obyvatel.

Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

V obci není zdroj požární vody, v blízkosti obce je velké množství vodních ploch.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce výtlačného řadu ÚV Hamr – Třeboň a sanace a cementace přívodního řadu J. Hradec – ÚV Hamr.

V roce 2007 byla dokončena obnova vodovodního řadu DN 150 ÚV Hamr – obec Hamr – Chlum u Třeboně.

Vlastníkem vodovodu je DSO Vodovod Hamr.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Rozvodný řad PE 100 v obci Hamr byl nově rekonstruován v roce 2008. V nejbližší době nebude vyžadovat významnější investice.

Systém zásobování pitnou vodou v obci Hamr se nebude měnit ani v budoucnosti.

V roce 2003 proběhla menší rekonstrukce ÚV Hamr z důvodu zlepšení technologických procesů a k zajištění kvality pitné vody. V drobnější obnově ÚV bude pokračováno. Na roky 2015-20 je naplánována generální rekonstrukce úpravny.

Ve výhledu se uvažuje také o výstavbě vodovodu ÚV Hamr - České Velenice.

Obec uvažuje o výstavbě nového ZTV – „Na skleněné louce“.

Kanalizace

V obci Hamr je zčásti vybudována jednotná kanalizační síť. Oddělená část obce s místním názvem Kosky, ve které se nachází převážná část rekreačních objektů kanalizaci nemá.

V červnu 2003 byla uvedena do provozu ČOV, jejímž vlastníkem je Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov, Hamr.

Provozovatelem ČOV je ČEVAK a.s. který má k dispozici i veškerou dokumentaci včetně povolení k vypouštění odpadních vod.

V současnosti je na ČOV napojeno asi 65 % obyvatel připojených na kanalizaci.

Stávající kanalizace z roku 1969 je z betonu DN 300. Značná část kanalizačních stok je z důvodu nízkého podélného sklonu náchylná k zanášení, proto je i nadále nutné napojení obyvatel přes septiky. Toto není možné po napojení obyvatel na ČOV – viz zákon č. 274/2001. Je nutná dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě.

V roce 2005 byla dokončena dostavba a rekonstrukce kanalizace a odpadní vody svedeny na ČOV Hamr. Celkem bylo vybudováno cca. 2,1 km nových kanalizačních stok z PVC. Na stokové síti je ČS sloužící k přečerpávání odpadních vod na ČOV, výtlačné potrubí je z PE 90 v délce cca. 0,3 km.

Recipientem je Koštenický potok.

Vlastníkem kanalizace je Obec Hamr.

Provozovatelem kanalizace ČEVAK a.s.

V oddělené části obce Kosky se počítá s výstavbou gravitační kanalizace, PSK a výtlačky.

V plánu na roky 2010-15 je obnova části kanalizačního řadu v délce cca 200m v blízkosti hlavní silnice.