

## 3115\_004\_04 Pelejovice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Pelejovice (441.00 - 445.00 m n.m.) je místní částí obce Dolní Bukovsko a nachází se cca 2 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 45 obyvatel.

### Vodovod

Obec Pelejovice je napojena na Vodárenskou soustavu Dolní Bukovsko z řady z vodojemu Smrčí 1600 m<sup>3</sup> (533.00/528.00) přes redukci tlaku. Provozovatelem vodovodu je VaK Jižní Čechy a.s.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se uvažuje s výměnou litinových řadů z roku 1928 za IPE, a s běžnou údržbou a opravami.

### Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, a v II. ochranném pásmu vodního zdroje.

V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace, s předčištěním v septicích. Vyústění je do dvou místních vodotečí.

Odpadní vody od zbylých obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že se obec nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nejbližší čistírně odpadních vod.