

**3115\_013\_02 Neznašov****Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Neznašov (390.00 - 424.00 m n.m.) je místní částí obce Všemyslice a nachází se cca 2 km severovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 535 obyvatel.

**Vodovod**

Obec Neznašov je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu Zdobá-Týn n.Vlt. přes vodojem Neznašov o objemu 150 m<sup>3</sup> (484.00/480.00). Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se neuvažuje s významnou investicí, kromě běžné údržby a oprav.

**Kanalizace**

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 3,6 km, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 95 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových a kameninových trub, .

Kanalizace je zaústěna do ČOV.

<u>Kapacita staré ČOV :</u>	$Q_{24}$	=	40 m <sup>3</sup> /den
	$BSK_5$	=	20 kg/den
	EO	=	333

Odpadní vody od 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do Vltavy.

Pro čištění splaškových vod je vybudována nová čistírna odpadních vod s následujícími návrhovými parametry :

$Q_{24}$	=	120 m <sup>3</sup> /den
$BSK_5$	=	38,37 kg/den
EO	=	640

ČOV je mechanicko-biologická Na čistírnu jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu se předpokládá postupná rekonstrukce stávající stokové sítě. a výstavba nové oddílné kanalizace o délce 2,1 km PVC DN 300. Pro čištění odpadních vod východní části obce se do budoucna předpokládá výstavba nové ČOV pro 100 EO