

3115_004_07 Sedlíkovice**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Sedlíkovice (421.50 - 430.00 m n.m.) je místní částí obce Dolní Bukovsko a nachází se cca 3 km jihovýchodně od ní. V obci je trvale hlášeno 56 obyvatel.

Vodovod

Obec Sedlíkovice je zásobena z Vodárenské soustavy Dolní Bukovsko. Napojena je na výtlačný řad ÚV Dolní Bukovsko - VDJ Pleše DN 500 (vlastník SMO Bukovská voda)

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se neuvažuje s významnou investicí, kromě běžné údržby a oprav.

Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev pánev a v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně.

V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace, s předčištěním v septicích. Vyústění je do Bukovského potoka.

Odpadní vody od zbylých obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že se obec nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a ve vnitřní části pásma hygienické ochrany II. stupně, bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.

V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na nejbližší čistírně odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit pouze na odvádění dešťových vod.