

3116_006_04_Slatina

Podklady

- Nebyl obdržen dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady od AQUA ŠUMAVA s.r.o.

V sídle není v současné době trvale hlášen žádný obyvatel.

Vodovod

V současné době není v obci vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

V současné době není v obci vybudovaná veřejná kanalizace.

V obci nejsou hlášeni žádní obyvatelé. Obec se nachází v ochranném pásmu, a proto je v případě nárůstu obyvatel doporučena likvidace OV v domovních mikročistírnách.