

3104_008_03 Hluboká**Podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Dešná - slečna Šindelářová, paní Veselá

Hluboká (480 m.n.m) je místní částí obce Dešná. V místní části je trvale hlášeno 50 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel z důvodu malé pracovní příležitosti.

Vodovod

Místní část Hluboká nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních je dostatečné, kvalita vody není známa.

V místní části slouží jako zdroj požární vody návesní rybník.

Navrhuje se vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Hluboká, pokud bude vybudován zdroj pitné vody pro místní část Rancířov. Vzdálenost obce Rancířov a tedy i předpokládaného zdroje pitné vody je cca 1,2 km.

Zdrojem vodovodu pro obě obce je navrhován podzemní vrt č.4602. U vrtu by byla zbudována ČS a výtlačným řadem DN 80 délky cca 800 m by byla voda čerpána do navrhovaného VDJ o objemu 50 m³ (505 m.n.m). Zde je navrženo zřídit i úpravnu vody. Zásobní řad pro místní část Hluboká by byl napojen ve vodoměrné šachtě na zásobní řad místní části Rancířov. Délka navrhovaného zásobního řadu DN 100 je cca 550 m, celková délka rozvodných řadů v obci DN 80 je cca 500 m.

Kanalizace

Místní část Hluboká nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka procházejícího obcí.

S ohledem na velikost místní části (50 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Variantním řešením je po vybudování ČOV v Rancířově vybudování splaškové kanalizace v celé místní části Hluboká cca 600 m DN 250 - 300 a napojení se na tuto ČOV. Napojení je řešeno přes čerpací stanici výtlačkem délky cca 450 m a dále gravitačně cca 450 m až na kanalizaci místní části Rancířov.