

3104_017_04 Nové Sady

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Osobní jednání na OÚ Písečné – pan Macků

Nové Sady (465 m.n.m) jsou místní částí obce Písečné, rozkládají se na levém břehu řeky Moravská Dyje. V místní části je trvale hlášeno 28 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu obyvatel.

Vodovod

Místní část Nové Sady nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Množství vody v domovních studních a její kvalita není známa.

V místní části slouží jako zdroj požární vody požární nádrž a řeka Moravská Dyje.

S ohledem na malou vzdálenost této místní části od obce Písečné, v které je vybudován veřejný vodovod, je navrženo vybudování vodovodu i v místní části Nové Sady. Vodovodní řad je přiveden až na okraj této místní části, je tedy nutné vybudovat ATS pro zvýšení tlaku a rozvodné řady v obci. Jedná se cca o 400 m řadu DN 80.

Kanalizace

Místní část Nové Sady nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou pravděpodobně zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Vzhledem k malé vzdálenosti napojení na kanalizaci obce Písečné a tedy i ČOV Písečné, je navrženo vybudovat v místní části Nové Sady splaškovou kanalizaci s napojením na ČOV. Kanalizační řad je navržen v délce cca 600 m DN 250.