

## 3107\_026\_03 Osletín

### podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- návrh Územního plánu, 2003, autor architektonický ateliér ADIUS, Ing. Arch. Hubička, Dukelských bojovníků 1944, Tábor

Osletín (~510 - 520 m n.m.) – místní část obce Zhoř se nachází cca 2,3 km jižně od obce Zhoř. V obci je trvale hlášeno 21 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

### vodovod

Osada Osletín nemá vybudován vodovod.

Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze částečně, kvalita vody neodpovídá Vyhlášce 376/2000Sb. v ukazatelích dusičnany, bakteriologie a radioaktivita.

V obci je umístěna požární nádrž.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nedostatečnému množství vody a kvality vody podle Vyhlášky 376/2000Sb se do budoucna uvažuje o vybudování vodovodu s napojením na dálkový řad VSJČ. V současnosti s ohledem na velikost osady je třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb., je nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

### kanalizace

Osada Osletín nemá vybudovanou kanalizaci.

Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k velikosti osady se nepředpokládá změna odkanalizování, bude však nutné se zaměřit na stávající jímky a zajistit jejich těsnost tak, aby neohrožovaly případnými průsaky spodní vody, tj. zdroje pitné vody v obci.