

GYMNAZIUM J. V. JIRSÍKA v Českých Budějovicích	
Došlo dne:	21.9.2020
Č.j.: Příl.:

Gymnázium J. V. Jirsíka
Fráni Šrámka 1193/23
371 46 České Budějovice

Vážení k Vaší reklamaci ze dne 30.6.2020 sdělujeme následující:

1. Okna – reklamaci neuznáváme. Není prováděna odborná údržba. Tu jsme několikrát provedli na svůj náklad a nemíníme v tom dále pokračovat.
Okna jsou často násilím otvírána, zavírána v mezi poloze, či při výklopu. Především děti nejsou řádně poučeny o používání oken.
2. Omítky – u parapetů. Závada byla odstraněna i když si myslíme, že chyba nebyla na naší straně. Dle našeho názoru nebyla projektantem - zhotovitelem stavební(projektové) dokumentace zvolena vhodná technologie pro tento typ opravy. Přesto jsme kvůli dobrým vztahům závadu na náš náklad odstranili.
3. Omítky v ploše. Opět nejde o naši chybu, přesto jsme na svůj náklad zabezpečili plošinu a provedli kontrolní sondy, kde bylo prokázáno, že jsme dodrželi předepsanou technologii, určenou při zadání zakázky.

S pozdravem

Ing. František Jakubíček

Jednatel firmy ANIPOL s.r.o.



České Budějovice

16.9.2020

ANIPOL s.r.o.
nám. Švahinského 960/9
370 08 České Budějovice
DIČ CZ26055953