

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Níkovice</b>
Kód části obce PRVKÚK	3107_006_02
Název obce	Hřejkovice
Kód ČISOB	549428
Číslo ORP	3107
Název ORP	Milevsko

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Níkovice (480 – 510 m n.m.) – místní část obce Hřejkovice se nacházejí cca 1 km severovýchodně od obce Hřejkovice. V místní části je trvale hlášeno 87 obyvatel.

Na území místní části se nachází OPVZ – Níkovice studna S 212, S 213, S 214.

### B.2 Demografický vývoj

Níkovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	94	87	85	87	87
přechodně bydlící/rekreanti	22	35	40	35	35
celkem	116	122	125	122	122

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny)

### C.1 Stávající stav

Místní část Níkovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, na který jsou napojeni všichni obyvatelé.

Zdrojem vody jsou dvě studny umístěné cca 250 m východně od Níkovice o celkové vydatnosti 1 l/s, z nichž je voda čerpána do úpravny vody a odtud do zemního vodojemu 2 x 25 m<sup>3</sup> v lokalitě V drahách s nadmořskou výškou cca 530 m. Toto umožňuje gravitačně zásobovat i nejvyšší místa obou obcí a zachovat potřebný tlak pro uživatele i pro hašení požárů.

Zdrojem požární vody je požární nádrž a vodovod pro veřejnou potřebu.

Vlastníkem vodovodu je obec Hřejkovice a provozovatelem je společnost ČEVAK, a.s.

### C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova. Obec Hřejkovice a její m.č. Níkovice a Chlumeck se plánují připojit na VSJČ dálkovým vodovodním přivaděčem. Důvodem napojení je nevyhovující kvalita a nízká vydatnost stávající zdrojů. Trasa přivaděčného řadu je navržena z obce Zbelítov, kde bude realizována ATS, z potrubí PE 100 d110 délky 4 083 m do VDJ Níkovice. V úseku od stávajícího ÚV do VDJ Níkovice bude ponecháno stávající potrubí PE d90 délky 315,40 m. Z přivaděče Zbelítov – Níkovice bude realizováno odbočení pro m.č. Chlumeck z potrubí PE 100 d90 délky 476 m. V m.č. Chlumeck bude poté realizována nová vodovodní síť v délce cca 578,5 m. Předpokládané celkové náklady jsou 17,42 mil. Kč bez DPH, z toho přivaděč Zbelítov – Níkovice 10,6 mil. Kč bez DPH, přivaděč Chlumeck 1,5 mil.

Kč bez DPH, vodovod Chlumeck (bez přípojek) 2,73 mil. Kč bez DPH, vodovodní přípojky 1,25 mil. Kč bez DPH, ATS 0,52 mil. Kč bez DPH, vodoměrná šachta 0,12 mil. Kč bez DPH.

#### **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### **C.3 Nouzové zásobování vodou**

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – Hrejkovický rybník, Hrejkovický potok

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V místní části Níkovice je jednotná kanalizační síť vybudována pouze částečně, voda odtéká v části území otevřenými příkopy.

### **D.2 Návrhový stav**

Současný stav vytváří vhodné podmínky pro vybudování nové oddílné kanalizace s odvedením splaškových vod na navrhovanou čistírnu (např. septik se zemním filtrem), která bude umístěna na západním okraji obce. Tento způsob čištění vyžaduje vybudovat zejména nový hlavní kanalizační sběrač vedený vedle současné stoky odvádějící kromě odpadních vod z větší části obce též vodu přítékající bezejmennou vodotečí z východu. Vyčištěné splaškové vody a veškeré dešťové budou pak společně odvedeny vodotečí, která cca po 400m ústí do Hrejkovického rybníka.

#### **Výhled**

není