

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Debrník
Kód části obce PRVKÚK	3110_006_01
Název obce	Hlavatce
Kód ČISOB	552321
Číslo ORP	3110
Název ORP	Soběslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Debrník (470 - 486 m n.m.) - místní část obce Hlavatce se nachází cca 5 km západně od města Soběslav. V místní části je trvale hlášeno 46 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Debrník					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	44	46	50	0	37
přechodně bydlící/rekreanti	18	22	25	0	12
celkem	62	68	75	0	49

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Místní část Debrník je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních vyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.2 Návrhový stav

Vzhledem k investičním nákladům na realizaci vodovodu a nízkému počtu obyvatel předpokládáme i do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů.

Výhled

V případě nedostatku pitné vody v suchých obdobích se uvažuje o vybudování vodovodu a napojení na obec Hlavatce. V dalších změnách PRVKÚK bude případně doplněno o PD.

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – soustava místních vodních nádrží

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Debrník má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 80 % trvale žijících obyvatel této místní části. Kanalizace byla vybudovaná z betonových trub, profily nejsou známy. Celková délka je 0,62 km. Kanalizace má vyústění do místního rybníka.

Odpadní vody (90 %) jsou předčištěny v biologických septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé odpadní vody (10 %) jsou zaústěny do kanalizace bez předčištění.

Všechny dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Hlavatce.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není