

A. NÁZEV OBCE

Val	
Kód části obce PRVKÚK	3110_023_00
Název obce	Val
Kód ČISOB	553255
Číslo ORP	3110
Název ORP	Soběslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Val (420 – 434 m n.m.) se nachází cca 5,3 km jihovýchodně od města Veselí nad Lužnicí. V obci je trvale hlášeno 186 obyvatel. Obec se nachází v CHKO Třeboň.

B.2 Demografický vývoj

Val					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	184	186	190	175	130
přechodně bydlící/rekreanti	30	70	50	65	40
celkem	214	256	240	240	170

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – skupinový vodovod Bukovská voda

C.1 Stávající stav

Obec Val je připojena na Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Zdrojem vodovodu je skupinový vodovod Dolní Bukovsko. Z přivaděče Dolní Bukovsko – Jindřichův Hradec je voda přivedena ocelovým řadem DN 150 do věžového vodojemu Drahov 1x200 m³ (461,20/456,45 m.n.m.). Odtud je voda gravitačně rozvedena do obcí Drahov, Hamr a Val.

Celková vodovodní síť je dlouhá cca 0,6 km a byla vybudována v roce 2000. Přivaděcí řad z Hamru u Valu do obce Val měří cca 1,6 km.

Vodovod zásobuje cca 95% obyvatel, zbývající část obyvatel je zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce č. 252/2004 Sb. v ukazatelích železo, dusičnany, organické látky.

Vlastníkem vodovodu jsou obce Val a Drahov a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba + lokalita Vyšné).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Obec Val má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 75 % trvale bydlících obyvatel. Kanalizace byla provedena z betonových trub (profily nejsou známy) v celkové délce 1,41 km. Kanalizační stoky jsou zaústěny do Nežárky a do Vlkovského rybníka.

Většina odpadních vod je zaústěna do kanalizace. Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV. Odpadní vody rekreatantů jsou z 50 % zaústěny do kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Val.

D.2 Návrhový stav

V obci se plánuje výstavba oddílné splaškové kanalizace. Kanalizace je navržena jako větevová síť o celkové délce cca 4,5 km

Odpadní vody budou svedeny na nově vybudovanou menší ČOV pro 150 EO pro část obce Val. Další ČOV pro 200 EO bude v m.č. Hamr a bude sloužit pro m.č. Hamr a zbylou část obce Val. Odhad nákladů je 65 mil. Kč.

Výhled

není