

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Kondrač
Kód části obce PRVKÚK	3113_006_02
Název obce	Kamenná
Kód ČISOB	535982
Číslo ORP	3113
Název ORP	Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Kondrač (568,00 – 627,00 m n.m.) je místní částí obce Kamenná a nachází se cca 2 km západně od ní. V místní části je trvale hlášeno 63 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Kondrač					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	61	63	63	54	0
přechodně bydlící/rekreanti	105	105	105	105	0
celkem	166	168	168	159	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna/vrt)

C.1 Stávající stav

V místní části byl v roce 2017 vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen přívodním řadem PE 90 na vodovod obce Kamenná. Rozvodné řady v obci jsou PE 63 a PE 90. Celková délka vodovodu je 3,2 km.

Vlastníkem vodovodu je obec Kamenná a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Odpadní vody od všech obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drenů. Částečně vybudovaná dešťová kanalizace, do které jsou některé ze septiků zaústěny, odvádí tyto vody do Kondračského potoka, který ústí do Svinenského potoka. Je vybudovaná z betonových trub DN 400 v celkové délce 400 m. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není