

## 3113\_015\_12 Třebíčko

### Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 3.12.2014
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 30.6.2015

Obec Třebíčko (485.00 - 499.00) je místní částí města Trhové Sviny a nachází se cca 2,5 km severovýchodně od něj. V obci je trvale hlášeno 28 obyvatel.

### Vodovod

Obec Třebíčko (485.00 - 499.00) je napojena na vodovod. Voda z jímání v lese o vydatnosti 0,05 l/s natéká bez úpravy do ČS s akumulací 17 m<sup>3</sup> (?/473.40), odkud je voda čerpána AT stanicí do spotřebišť. Kvalita a vydatnost studně značně kolísá.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu se navrhuje s napojením této místní části přes Bukvici na skupinový vodovod Trhové Sviny.

Ve výhledu se navrhuje napojení této místní části přes Bukvici na skupinový vodovod Trhové Sviny.

Změna se týká záměru „Vodovod Trhové Sviny - Třebíčko - Bukvice“.

Stavba slouží k zásobení obyvatel pitnou vodou v místech současné zástavby.

SO 01 - vodovodní řady

Vodovodní řad A PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1351,5 m

Vodovodní řad B PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1139,8 m

Vodovodní řad C PE100RC 63/3,8 SDR17 délka 1175,0 m

délka celkem 3666,3 m

SO 02 - AT stanice

Q = 0,0-3,6 m<sup>3</sup> /hod, H=49 m, akumulace 11,0 m<sup>3</sup>

### Kanalizace

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do recipientu nebo jsou vsakovány pomocí drénů.

Odpadní vody v této lokalitě jsou likvidovány zachycením v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Trhové Sviny.

Odpadní vody od 50 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků

\*\*\*\*\*

Obec Třebíčko se nachází na vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně. S přihlédnutím k této skutečnosti a k velikosti obce je současný způsob likvidace odpadních vod nejvýhodnější a zůstane zachován.

Proto bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících septiků na akumulární jímky a rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulárních jímek pro zachycování odpadních vod.

Dále se předpokládá, že veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Trhové Sviny.