

Váš dopis zn.  
ze dne 2. 9. 2021  
Naše značka TÚŘ/O21800062758/21  
Vyřizuje Fryčová Alena  
referent technické dokumentace  
Tel.: 323 603 731-3  
Mobil 602 172 870  
Email afrycova@1scv.cz  
Datum 6. 9. 2021

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  
Ohradní 24b  
140 00 Praha 4

**Název stavby: D0 - úsek 511 - Běchovice - D1**

Vyjádření k existenci sítí k ÚR

**Platnost vyjádření: 1 rok**

V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Říčany: tel. č. 323 603 730-3. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

**Podmínky k provádění stavby:**

- 1) Dešťové vody nesmí být odváděny splaškovou kanalizací.
- 2) Při uvedené stavbě je nutné respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubku krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Nad vodovodním a kanalizačním řádem, vodovodními a kanalizačními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou souvisící.
- 4) Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázena trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy.
- 5) Při pokládce vedení, případně jiných trvalých staveb s touto souvisících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. Vedení se v místě křížení uloží do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí.
- 6) Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku vedení, či jiných staveb s touto souvisících, požadujeme přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. provozu Říčany: tel. č. 323 603 730-3, ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.
- 7) Po uložení vedení, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. ke kontrole uložení vedení v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami.
- 8) Investor požádá pracovníka 1.SčV, a.s. o kontroly, uvedené v bodě č. 6 a 7 tohoto vyjádření, týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1.SčV, a.s. budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který stvrdí svým podpisem.

- 9) Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nového povrchu.
- 10) V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SčV, a.s.
- 11) Dojde-li při stavbě k odkrytí vodohospodářských sítí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SčV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
- 12) Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků po ukončení stavby.
- 13) Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
- 14) Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby nebo při jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
- 15) Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 1. SčV a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 622 631.
- 16) Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.
- 17) Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:
  - min. 20 dnů předem
  - písemně na info@1scv.cz
  - s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora

**Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.**

S pozdravem

**1. SčV, a.s.**

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793  
provoz:  
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany

Fryčová Alena

referent technické dokumentace