


Anipol s. r. o.  
Klaricova 22  
České Budějovice 370 04

**Věc: Reklamace fasády.**

Podrobnou prohlídkou pláště fasády byly v průběhu záruční doby zjištěny tyto závady:


1) Spodní křídla oken nelze dovírat v jejich horní části, zejména na východní straně do ulice Jírovцова.



2) Parapetní plechování je prakticky u všech oken zdrojem poškození vnitřní špalety na jedné či obou stranách oken a to u naprosté většiny oken obou fasád.




3) Plochy fasády mezilehlých okenních pilířů na obou fasádách vykazují trhliny a nesoudržnost – viz výkresová příloha.



Gymnázium J. V. Jirsíka  
F. Šrámka 1193/23  
České Budějovice 371 46

České Budějovice 30. června 2020



Gymnázium J. V. Jirsíka - poruchy fasád